

**УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 21»**

141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212-А  
Тел/факс 8 (496) 542-17-88


Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Московской области

Территориальный отдел в г. Ивантеевка,  
Пушкинском, Сергиево-Посадском районах  
Московской области

Согласно предписания № СП.05-68 от 23.04.2018 года Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах Московской области, должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» были устранены следующие нарушения:

1. Механическое повреждение покрытия пола в коридоре при входе в туалет для мальчиков на втором этаже школы (фото прилагается-приложение 1).
2. Обеспечена маркировка всего уборочного инвентаря школы, упорядочено хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте, обеспечено наличие в сан.узлах мыла, ведер для использованной бумаги, обеспечено наличие полотенецдержателей и держателей для туалетной бумаги в туалетах (фото прилагается-приложение 2).

Директор школы



Горбунова Н.В.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)  
125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 334-16-60  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
125466, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 334-16-60

Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная д.2, тел. 8(496) 548-71-71  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1 /8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

**ИО директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»**

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.д.)

**Крутова Елена Алексеевна**

во исполнение распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Московской области № 14 от « 26 » марта 20 18 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 11 часов 00 минут « 02 » апреля 20 18 года,

по 14 часов 00 минут « 13 » апреля 20 18 года

плановая проверка проведена инспектором отдела НД по Сергиево-Посадскому району УНД

и ПР ГУ МЧС России по МО лейтенантом внутренней службы Коротковой Евгенией Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарной безопасности (Г-С) проверки)

на территории, в зданиях и сооружениях, а также в помещениях МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 21» находящихся и расположенных по адресу: Московская область,


г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212А.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ИО директора МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа №21» Крутовой Еленой Алексеевной, заместителем директора по безопасности Совковым Михаилом Петровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или указывающая только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Имеющийся план эвакуации на 4 этаже изготовлен не в соответствии с требованиями	ст.4, ст.6 №123-ФЗ, ГОСТ Р 12.2.143-2009	25.06.2018г	

2.	Не все выходы оборудованы табло «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях	ст.4 №123-ФЗ, НПБ 104-2003	25.06.2018г	<i>Виснов</i> <i>Копф</i>
3.	Отсутствуют ручные пожарные извещатели в коридорах и у выходов из здания	ст.4, ст.6 №123-ФЗ, п.3, таб.Н.1, прил.Н СП 5.13130	25.06.2018г	<i>Виснов</i> <i>Копф</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД по Сергиево-Посадскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

Короткова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » апреля 2018 год



**Предписание для исполнения получил:**

ИО директора МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 21»

Крутова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » апреля 2018 год



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Московской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Московская область, г.Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34,**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**МО г.Сергиев Посад ул.Центральная д.2 тел. 8(496) 548-71-71**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г.Сергиев Посад

Место составления акта

«04» июля 2018 г.

(Дата составления акта)

14 часов 00 минут

(Время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 70**

По адресу / адресам: Московская область, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №68 от «02» июля 2018г. главного государственного инспектора Сергиево-Посадского района по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"03" июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч. 00мин.

"04" июля 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому р-ну УНД ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Горбунова Н.В. 02 июля 2018г. в 12ч.00мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Короткова Евгения Сергеевна, инспектор отдела надзорной деятельности по Сергиево-

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),

Посадскому району

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае,

если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Горбунова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации)

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - *нарушений не выявлено*


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

• выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

• нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Помощник»

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Короткова Е.С.

« 04 » июля 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Горбунова Наталья Владимировна

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 04 » июля 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)